


Energiåret 2023

Innehåll

<u>Elproduktion</u>	<u>3</u>
<u>Elanvändning</u>	<u>11</u>
<u>Elmarknad</u>	<u>18</u>
<u>Elnät</u>	<u>25</u>
<u>Fjärrvärme</u>	<u>30</u>
<u>Fjärrkyla</u>	<u>41</u>
<u>Miljö</u>	<u>43</u>

Energiåret uppdateras löpande under hela året då olika delar finns tillgängliga olika fort.

Är det de allra senaste siffrorna du ser, uppdaterade för årets Energiår? Håll utkik efter den gröna bocken uppe i höger hörn!



Elproduktion





Total elproduktion i Sverige 1950-2023


De olika kraftslagens utbyggnad i elsystemet från 1950, här visade som producerad elenergi per år i TWh (Terawattimmar = miljarder kilowattimmar, kWh). Utbyggnaden startade tidigare.

Vattenkraften dominerade i början och kompletterades först med kondenskraft i bränsleeldade anläggningar med fossila bränslen.

Mottryckskraft är kraftvärmeanläggningar i fjärrvärme och industri som både ger värme och el. De använder idag främst biobränslen.

Kärnkraften byggdes ut till mitten av 80-talet.

Vindkraften byggs numera ut kraftigt och solkraften har också inlett sin utbyggnad. Solelproduktionen börjar synas så smått i bild.



År	Vattenkraft	Kärnkraft	Vindkraft	Solkraft	Kraftvärme	Kondenskraft mm
1950	17	0	0	0	1	0,8
1960	31	0	0	0	2	2,0
1970	41	0,04	0	0	5	13
1980	58	25	0	0	9	1,1
1990	71	65	0	0	5	0,2
2000	78	55	0,5	0	9	0,3
2010	66	55	3,5	0	20	0,8
2020	71	47	27,6	1,1	14	1,0
2021	72	51	27,4	1,5	14	1,3
2022	70	50	33	2,0	14	1,3
2023	66	47	34	3,1	12	1,3

Källa: Energiföretagen Sverige, SCB, Svenska Kraftnät




Installerad el-effekt

1960-2023 (Avser 31a december)

Samma kraftslag som nyss men här visade som installerad el-effekt, ett mått på produktionsförmågan. Den verkliga elproduktionen beror sedan på hur många timmar om året som kraftkällan kan utnyttjas.

Här framgår hur vattenkraften avstannat i utbyggnad, samt hur kärnkraften och kondenskraften gradvis börjat tas ur drift. Mottryckskraften (uppdelad på kraftvärme i industri och fjärrvärmenät) visar mer varierad installerad effekt genom åren. Gasturbiner drivna av fossila bränslen används som reservanläggningar, vilket även gäller kondenskraften idag.

Vindkraften visar en brant stigning och solkraften syns också i sitt startskede. Enligt Energimyndighetens statistik var 2973 MW solel installerad 2023, en ökning med nästan 67% sedan föregående år.





Källa: Energiföretagen Sverige, Svensk vindenergi, Energimyndigheten



Installerad el-effekt

1960-2023 (Avser 31a december)

Utbyggnad av installerad el-effekt visad på annat sätt än i föregående diagram.



Årtal	Vattenkraft	Vindkraft	Kärnkraft	Mottryckskraft, Mottryckskraft, Kondenskraft				Gasturbiner	Summa
				Solkraft*	fjärrvärme	industri	mm		
1960	6 949					475	400	1 800	9 849
1970	11 066		10		843	603	2 516	354	15 392
1980	14 859		4 610		2 293	885	3 001	1 769	27 417
1990	16 331	8	9 970		2 539	993	2 641	1 707	34 189
2000	16 229	241	9 439		2 264	932	448	1 341	30 894
2010	16 200	2 163	9 151		3 563	1 216	1 801	1 607	35 701
2020	16 335	10 017	6 871	1090	2 879	1 520	905	1 583	41 200
2023	16 416	16252	6 937	3973	2 842	1 586	662	1 543	50 211

Källa: Energiföretagen Sverige, Svensk vindenergi, Energimyndigheten



Bränslen i elproduktion


Värmekraft från kraftvärmeverk och industri.
2002-2023

Värmekraft är elproduktion där bränslen eldas eller som i kärnkraften uranbränsle som skapar värme.

Utvecklingen av bränsleanvändningen i övrig värmekraft (all värmekraft utöver kärnkraft) från år 2002 visas i bilden.

Här ingår kraftvärmeverk som producerar el och samtidigt levererar värme till fjärrvärmesystem eller industrier. Dessutom kondenskraftverk och gasturbiner som bara producerar el och som idag är reservkraftverk.

Användningen av biobränslen och avfall har ökat kraftigt i övrig värmekraft, medan de fossila bränslena minskat. I bränslegruppen "övrigt" ingår ånga som avleds från industriprocesser och sådant som däck som inte räknas till vanligt avfall.



Årtal	Avfall	Bio	Gas	Olja	Kol	Övrigt	Totalt
2002	0,4	3,8	0,7	3,0	2,1	0,6	10,7
2005	0,9	7,5	0,8	1,3	1,1	1,0	12,5
2010	1,4	11,1	4,1	1,0	0,9	1,0	19,5
2015	1,9	9,2	1,0	0,1	0,5	0,8	13,6
2020	2,2	9,0	0,1	0,1	0,002	1,3	12,8
2021	2,5	11,6	0,4	0,2	0,014	0,5	15,2
2022	2,5	11,9	0,2	0,2	0,01	0,3	15,1
2023	2,0	10,6	0,3	0,2	0,02	0,4	13,5

Källa: Energiföretagen Sverige



Bränslen i elproduktion 2023

Fjärrvärmesystem och reservkraft


Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i fjärrvärmesystem år 2023, totalt producerades nästan 6,3 TWh el.

Här ingår även reservkraftverk (kondensanläggningar och gasturbiner) som står för en mycket låg andel av produktionen.

De senaste åren har mängden kol fjärrvärmeproduktion drastiskt minskat tack vare krafttag från branschen. Kol syns knappt längre i statistiken.

Årtal	Avfall	Bio	Gas	Olja	Kol	Övrigt	Totalt
2002	0,4	1,4	0,60	0,93	2,05	0,60	6,0
2005	0,9	3,2	0,70	0,35	1,11	0,65	6,9
2010	1,4	5,3	4,00	0,70	0,90	0,30	12,6
2015	1,8	3,6	0,96	0,06	0,51	0,25	7,1
2020	2,2	3,1	0,05	0,03	0,002	0,26	5,7
2021	2,4	4,6	0,32	0,10	0,012	0,15	7,7
2022	2,5	4,8	0,14	0,09	0,012	0,03	7,6
2023	2,0	4,0	0,22	0,05	0,02	0,03	6,3

Källa: Energiföretagen Sverige





Bränslen i elproduktion 2023

Industriprocess


Fördelningen av bränslen som eldats i kraftvärmeverk i industrin.

Drygt 7,5 TWh el producerades i industrin, det vill säga något mindre än kraftvärmens i fjärrvärmens gav.

Den höga andelen biobränslen här beror på att det framför allt produceras kraftvärme i pappers- och massaindustrin, som har god tillgång till trädbränslen.

Årtal	Avfall	Bio	Gas	Olja	Kol	Övrigt	Totalt
2002	0,00	2,40	0,11	2,02	0,090	0,04	4,7
2005	0,03	4,25	0,08	0,90	0,030	0,33	5,6
2010	0,05	5,80	0,10	0,30	0,009	0,65	6,9
2015	0,05	5,63	0,05	0,07	0,005	0,60	6,4
2020	0,05	5,89	0,05	0,06	0,0003	1,06	7,1
2021	0,05	6,21	0,08	0,09	0,001	1,08	7,5
2022	0,05	7,05	0,07	0,10	0,0002	0,26	7,5

Källa: Energiföretagen Sverige



Elanvändning





Elanvändningen fördelad på olika användare

1970-2022



Sverige har en hög andel elintensiv industri jämfört med många andra länder. Även en hög andel elvärme som tillkom när kärnkraften togs i drift från början av 70-talet till mitten av 80-talet.

Till elvärmens räknas även värmepumpar i hemmen. Hushållselen har ökat i takt med att fler apparater tillkommit i hemmen.

Driftel omfattar el i kontor, skolor, affärer, sjukhus och gatubelysning samt tekniska servicetjänster som vattenverk.

Transporter är spårbunden trafik. Fjärrvärmens använder el till utrustning och till värmepumpar som nyttjas i vissa fjärrvärmennät.

Överföringsförlusterna beror främst på värmeförluster i elnäten.




Källa: Energimyndigheten, SCB



Elanvändningen fördelad på olika användare 2022

TWh




Källa: Energimyndigheten, SCB



Elanvändningen fördelad på olika användare 2022

Procent av 134 TWh





Källa: Energimyndigheten, SCB



Industrins elanvändning i Sverige 2023

Massa och papper är särklass störst elanvändare i den svenska industrin. De inbördes andelarna har inte ändrats mycket genom åren.



Årtal	Massa och papper	Stål och metallverk	Kemisk	Verkstadsindustri	Gruvor	Livsmedel	Jord- och sten	Trävaru	Småindustri och övriga branscher	Total
2000	23,6	8,1	6,7	7,5	2,6	3,0	1,2	2,3	2,0	56,9
2005	23,7	8,5	6,7	6,9	2,6	2,4	1,1	2,2	1,2	55,3
2010	22,7	7,4	6,0	5,7	3,2	2,5	1,0	2,1	2,3	52,8
2015	20,3	7,4	5,5	5,3	3,5	2,4	0,9	1,9	2,1	49,2
2020	18,9	7,0	5,1	4,7	3,9	2,4	0,9	1,7	2,2	46,7
2023	16,6	7,0	5,3	5,1	4,2	2,2	0,9	1,8	1,6	44,8



Källa: SCB



Industrins elanvändning i Sverige 2023

Några industrier där el används i tillverkningsprocessen i en viss storlek i förhållande till förädlingsvärdet brukar definieras som elintensiv.

Hit räknas massa och papper, stål och metallverk, kemisk industri, gruvor, livsmedel samt jord och sten. Hit går 75 procent av all el till industrin.





Årtal	Elintensiv	Verkstads-industri	Övrigt	Total
1995	35,0	6,9	9,4	51,3
2000	41,0	7,5	8,4	56,9
2005	41,5	6,9	6,9	55,3
2010	39,3	5,7	7,8	52,8
2015	36,6	5,3	7,3	49,2
2020	34,8	4,7	7,2	46,7
2023	33,1	5,1	6,6	44,8

Källa: SCB



Elanvändning – bostäder i Sverige 2022

Antal elabonnemang för olika kategorier av boende och fördelningen av de vanligtvis dryga 40 TWh el som går till bostäder.



Fritidsbostäder




Flerbostadshus



Småhus

Källa: SCB

Elmarknad





Elpris i Norden respektive Tyskland



Veckogenomsnitt 2005-2023

Det så kallade systempriset på den nordiska marknaden (spotpriset) jämfört med det tyska spotpriset sedan år 2005.

Svängningar i elpriset beror på variationer i utbud och efterfrågan och där speciellt vädret är av stor betydelse då det påverkar tillgången till t.ex. vind- och solkraft och behovet av uppvärmning.

Spotpriset ligger till grund för de avtal om rörliga elpriser som elhandelsföretagen erbjuder till kunderna. Elavtal med fast pris baseras på priserna på finansiella terminskontrakt vilka är marknadens förväntningar om framtida spotpriser.

Kombinationen mycket vatten och vind och låg efterfrågan pga. pandemin medförde rekordlåga elpriser år 2020, vilket sen förbyttes till rekordhöga priser när gaspriserna rusade i höjden som en följd av det ryska anfalllet på Ukraina.



Källa: NordPool, EEX



Systempriset Nord Pool 2023

öre/kWh

Det genomsnittliga systempriset i Norden var 64,3 (144,7) öre/kWh år 2023 (2022 inom parantes). Månadspriserna (medelvärde över en hel månad) varierade mellan 16 (81) och 102 (244) öre/kWh medan de enskilda timpriserna som lägst var -34 (0) öre/kWh och som högst 243 (752) öre/kWh.

Årligt
genomsnitt
64,3



Månadspris

Högst

102



Lägst

16



Timpris

243



-34

Källa: Nord Pool



Elkostnader

– villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad) 1970-2023


Kostnadsutvecklingen för en elvärmd villa som har avtal med rörligt pris.

År 1970 gick knappt 7 procent av konsumentpriset till staten i skatt.

1 januari år 2023 utgjorde elskatt och moms 37 procent av konsumentpriset. Elnätsavgiften uppgick till 18 procent och elhandelspriset till 45 procent.

Svängningar i elhandelspriset, till följd av att spotpriserna varierar, påverkar andelarna mellan de tre kostnadsposterna.

Detta gäller vid avtal om rörligt elpris, vid avtal om fast elpris är elhandelspriset konstant under avtalets bindningstid.



År	öre/kWh				%		
	Elnätsavgift	Elhandelspris	Skatt	Elpris	Skatt	Elhandel	Elnät
1970	3,04	4,06	0,50	7,60	7%	53%	40%
1980	8,39	11,21	4,00	23,60	17%	47%	36%
1990	13,49	18,01	19,38	50,88	38%	35%	27%
2000	20,80	19,30	30,28	70,38	43%	27%	30%
2005	22,80	25,40	44,43	130,08	43%	35%	23%
2010	26,20	77,30	60,88	164,38	37%	47%	16%
2015	30,50	36,29	53,45	120,25	44%	30%	25%
2020	35,26	34,38	61,48	130,88	47%	26%	27%
2023	41,94	103,30	85,30	230,54	37%	45%	18%


Källa: Energimyndigheten, SCB, Energiföretagen Sverige




Elkostnader

– villakunder med elvärme och avtal om rörligt pris (avser januari månad)

1970



2023



Källa: Energimyndigheten, SCB




Byten mellan elhandelsföretag

Sedan april år 2004 sammanställer Statistiska Centralbyrån, SCB, statistik månadsvis bland annat över kundernas byten av elhandelsföretag.


Under 2022 skedde drygt 100 000, cirka en femtedel, fler byten av hushållens elhandelsföretag än normalt.

Under 2023 återgick antal byten av hushållens elhandelsföretag till lägre nivåer. Samtidigt ökade andra avtal i andel.

Med andra avtal avses alla övriga elavtal som inte tecknas med hushållskunder, som industri, företag, servicesektorn etcetera.



Källa: SCB





Fördelning av avtalsformer

2001-2024 (avser januari månad)


Andelen avtal med fast pris, vanligen tidsbundna avtal på ett, två eller tre år har varit relativt konstanta sedan elmarknaden omreglerades 1996 men har i samband kriget i Ukraina minskat.

Andelen avtal med rörligt pris har ökat kontinuerligt sedan omregleringen, men fick en extra skjuts under 2023. Detta berodde dels på att flera elhandlare inte kunde erbjuda fastprisavtal, dels på att många kunder valde timprisavtal för att kunna påverka sina kostnader under en period med stora prissvängningar.

Så kallat anvisat avtal får kunder som inte aktivt väljer ett avtal, till exempel vid flytt. De är oftast dyrare än andra avtal och finns för att trygga att kund vid flytt till nytt boende är garanterad att el finns tillgängligt, även om kunden inte aktivt själv kontaktat ett elhandelsföretag.



Källa: SCB



År	Rörligt pris	Fast pris	Anvisat avtal
2001	2%	33%	65%
2005	4%	44%	52%
2010	30%	45%	25%
2015	42%	43%	15%
2020	50%	40%	10%
2024	63%	30%	8%

Elnät






Leveranssäkerhet i de svenska elnäten

Leveranssäkerheten, ett mått på tillgängligheten på el, uttryckt i procent.

För år 2023 var den 99,986 procent, vilket motsvarar ett genomsnittligt elavbrott för en kund på 63 minuter. Det är jämte år 2021 den lägsta medelavbrottsiderna sedan mätningen startade 2001.

Kurvan visar flera stormar de senaste åren där "Gudrun" år 2005 är den enskilt svåraste stormen med mycket hög påverkan på leveranssäkerheten.



Källa: Energimarknadsinspektionen, Energiföretagen Sverige



Oplanerade elavbrott i svenska nät

De senaste 10 åren

Mellan åren 2013 och 2022 var den genomsnittlige elkunden utan el i

1 timme 44 minuter per år

på grund av fel i elnätet



Umeå

1 tim 44 min



Skellefteå

Jönssonligan & den
svarta diamanten

Filmens längd

1:44



Källa: Energiföretagen Sverige, Svensk Filmdatabas, Google maps



Elnätet i Sverige – 74 procent nedgrävt i mark

De *lokala elnäten* brukar delas upp i lågspänning (400/230 V) och högspänning (oftast 10–20 kV).

Lågspänningsnäten i Sverige består av 45 000 km luftledning och 290 000 km jordkabel.

Det lokala högspänningsnätet, även kallat mellanspänningsnätet, består av 62 000 km luftledning och 150 000 km jordkabel.

Till lågspänningsnätet är 5,6 miljoner elanvändare anslutna och till högspänningsnäten 8 000.

Regionnätet ägs till stor del av tre företag. Ledningslängden är cirka 30 000 km luftledning och 2 700 km jordkabel.

Det svenska *stamnätet* ägs av Svenska kraftnät och består huvudsakligen av ledningar med en spänning på 400 kV och 220 kV. Stamnätets totala ledningslängd är 15 500 km luftledning och 1 500 km jordkabel.


Totalt omfattar det svenska elnätet 596 000 km, varav 444 000 km är jordkabel. Om det gick att sträcka ut det svenska elnätet i en enda lång ledning skulle det räcka nästan 15 varv runt jorden.

Sveriges
elnät

- Stamnät
- Regionnät
- Lokalnät



Räcker nästan **15**
varv runt jorden



444 000 av **596 000**

km är nedgrävt i mark

– enorm satsning sedan början av 2000-talet





Svavelhexafluorid inom elproduktion och elnät

Mängd använd och läckage 2023

I ställverk och strömbrytare används växthusgasen SF6 (Svavelhexafluorid) som isolergas. Denna växthusgas har en mycket hög global uppvärmningsfaktor men i dagsläget finns inga alternativ för ställverk i trånga utrymmen eller för brytning av ström vid höga spänningar.

Läckaget har successivt minskat med små undantag enstaka år. Vad detta beror på är inte klarlagt men det är troligtvis en enskild händelse. Totalt är det i dag ett mycket litet läckage.

Samtidigt har den totala användningen av SF6 ökat på grund av omfattande utbyggnad och reinvesteringar i elnäten.



År	SF6 [ton]	Förlust [ton]	SF6 Förlust
2000	28	0,11	0,40%
2005	77	0,33	0,42%
2010	108	0,34	0,32%
2015	124	0,33	0,27%
2020	153	0,24	0,16%
2023	185	0,45	0,24%

Källa: Energiföretagen Sverige




Fjärrvärme



Fjärrvärme

Tillförd energi 2023

Fjärrvärmens bränsletillförsel. Vad de olika sektorerna består av förklaras i nästa bild.



Källa: Energiföretagen Sverige




Fjärrvärme 2023

Tillförd energi per bränsle, %

Återvunnet 52,7%




Deponi- och rötgas samt avfallsgas från stålindustrin
Värme från värmepumpar
Returträflis
Återvunnen industriell restvärme
Rökgaskondensering
Avfall



Förnybart 42,1%




Åkergrödor, främst Salix
Bioolja, Tallbeckolja
Pellets, briketter, pulver
Förnybar el till elpannor mm
Stamvedsflis*
Grot, sågspån, bark



Fossilt 2,2%




Stenkol
Övrigt fossilt bränsle
Naturgas
Fossil el till elpannor, mm
Eldningsolja



Övrigt 3,0%

El från kärnkraft till elpannor
Torv o Torvbriketter




0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Källa: Energiföretagen Sverige



Fjärrvärme 2023


Tillförd energi, GWh



Källa: Energiföretagen Sverige



Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp 1980-2023




År	Fossila bränslen	Återvunnen energi	Förnybart	Torv	Övrigt	CO ₂ , g/kWh lev. energi
1980	27,3	2,4	0,2	0,00	0,31	322,6
1990	12,2	13,6	3,6	2,64	7,47	242,4
2000	7,1	17,3	12,0	1,70	6,95	118,7
2010	9,8	22,7	26,6	2,67	1,95	91,2
2015	3,0	28,6	18,6	1,03	1,87	65,8
2020	0,5	30,9	20,3	0,46	0,24	53,7
2023	1,3	31,5	25,1	0,17	1,60	53,5

Källa: Energiföretagen Sverige



Tillförd energi (bränslen) till produktion av fjärrvärme samt klimatutsläpp

1980-2023



År	Eldningsolja	Naturgas	Kol	Elpannor	Torv	Trädbränsle	Avfall	Värmepumpar	Restvärme	RKG, bioolja...	CO2, g/kWh lev. energi
1980	26,9	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	1,7	0,0	0,4	0,5	322,6
1990	2,9	1,9	7,0	6,1	2,6	3,5	4,0	6,6	2,3	2,7	242,4
2000	2,5	2,3	2,0	1,7	1,7	10,9	5,1	7,1	3,4	8,2	118,7
1995	5,0	2,9	3,2	3,0	3,4	10,1	4,3	6,9	3,0	4,5	174,5
2010	4,6	3,3	1,6	0,1	2,7	23,3	10,2	4,6	4,1	9,2	91,2
2005	2,3	1,9	1,9	0,4	3,0	18,5	6,5	5,5	4,2	9,7	98,4
2015	0,7	1,2	1,1	0,3	1,0	17,7	11,1	4,0	4,0	12,1	65,8
2020	0,3	0,0	0,0	0,3	0,5	17,1	13,1	3,8	4,4	12,9	53,7
2023	0,7	0,5	0,1	0,4	0,2	22,4	12,0	4,3	4,6	14,7	53,5

Källa: Energiföretagen Sverige



Levererad fjärrvärme och CO₂-utsläpp

Sedan 1980 har fjärrvärmes klimatutsläpp minskat kraftigt med 84 procent per levererad kWh medan fjärrvärmeleveranserna har ökat med 65 procent under samma period.

Samtidigt har fjärrvärme bidragit till att utsläppen av växthusgaser från egen uppvärmning av bostäder och lokaler minskat kraftigt. Minskningen beror på att egen uppvärmning med olja har ersatts av främst fjärrvärme och värmepumpar, bland annat beroende på ökade skatter och oljepris.

Denna omställning har bidragit mest till minskningen av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Även övergång till elvärme var viktigt för utfasningen av olja, framförallt under perioden 1970–1990 då kärnkraften byggdes ut.

1980



30 TWh lev energi



323 g CO₂/kWh
lev energi

2023



52 TWh lev energi



53,5 g CO₂/kWh
lev energi


Källa: Energiföretagen Sverige



Fjärrvärmeleveranser

1996-2023, TWh

År	Fjärrvärmeleveranser	Graddagskorrigerat
1996	44,2	41,4
1997	41,0	41,5
1998	43,0	42,6
1999	43,3	44,7
2000	41,4	45,2
2001	46,6	46,5
2002	47,0	48,4
2003	47,5	48,2
2004	47,8	48,5
2005	48,5	50,3
2006	47,5	50,2
2007	51,2	54,4
2008	51,4	55,1
2009	53,3	54,1
2010	60,2	54,7
2011	50,6	54,1
2012	53,0	52,8
2013	51,8	53,1
2014	48,5	53,5
2015	48,8	53,1
2016	51,4	53,8
2017	50,8	53,2
2018	51,0	53,9
2019	50,4	53,8
2020	45,9	53,4
2021	53,3	52,6
2022	49,5	51,2
2023	52,0	52,1



Fjärrvärmens årsanvändning graddagskorrigeras utifrån ett normalår (temperatur), där temperaturuppgifterna tas från SMHI. Därmed visas hur den verkliga fjärrvärmeanvändningen skulle sett ut om temperaturen följt normalåret.


Där den rosa kurvan ligger under den grå har temperaturen varit varmare än under normalåret. År 2010 var till exempel ett kallt år.

Källa: SCB, SMHI, Energiföretagen Sverige

Sveriges fjärrvärmenät – nätlängd

Fjärrvärmenäten skiljer sig från elnäten på en väsentlig punkt i och med att fjärrvärmenäten är lokala och alltså inte rikstäckande på samma sätt som elnäten.

Fjärrvärmenätens längd: **24 700** km (medlemmar i Energiföretagen)



Svenska fjärrvärmenätet
räcker **14** gånger Sveriges längd



Svenska fjärrvärmenäten
räcker runt **halva** jorden

Källa: Energiföretagen Sverige



Fjärrvärmepriser


genomsnittligt per hustyp

Överskådlig bild av genomsnittliga fjärrvärmepriser för tre olika boendeformer de tre senaste åren.

Ju fler boende i huset desto lägre pris gäller i generellt.


Fjärrvärmepriser sattes tidigare för hela året i förväg, därför finns priserna tillgängliga tidigare än annan data. I dag finns runt 200 olika prismodeller i Sverige.

1134,3 kr/MWh år 2024 för mindre flerfamiljshus motsvarar 113,4 öre/kWh.



kr/MWh (inkl moms)

■ 2022 ■ 2023 ■ 2024



Källa: Energiföretagen Sverige

Fjärrkyla







Fjärrkyla 2023

En bild av fjärrkylans utbyggnad, där komfortkyla byggs ut, framför allt i kontorslokaler, butiker och vårdinrättningar.

Att det byggs ut syns i mängden levererad fjärrkyla som har en ökande trend med toppar under varma perioder, som sommaren år 2018.

Fjärrkylennäten byggs ut som bilden visar, men även fjärrvärmenäten kan tillsammans med värmepumpar utnyttjas lokalt för fjärrkyla där det passar.

Mer fjärrkylastatistik finns på Energiföretagens hemsida.



År	Leveranser, GWh	Nätlängd, km
1996	117	32
2000	363	103
2005	721	182
2010	864	362
2015	924	438
2020	969	507
2021	1000	528
2022	1018	536
2023	1007	545

Källa: Energiföretagen Sverige



Miljö





Utsläpp från energibranschen, Kväveoxider, NOx och Svaveloxider, SOx

Utsläpp av kväve- och svaveloxider som bidrar till försurning av skog och mark har minskat tack vare investeringar i miljöreningsteknik.




— Kväveoxider, NOx
— Svaveloxider, SOx

Källa: Naturvårdsverket, Energiföretagen



Partikelutsläpp från energibranschen

Fjärrvärme har bidragit till bättre luft i städer tack vare betydligt lägre utsläpp per producerad energienhet, kWh. Hushållens egen uppvärmning och transporter står för merparten av kvarvarande utsläpp av partiklar till luften.





- Partiklar mindre än 2,5 mikrometer (µM), PM2,5
- Partiklar mindre än 10 mikrometer (µM), PM 10

Källa: Naturvårdsverket



Territoriella utsläpp av koldioxid

Milj ton/BNP 2022





Källa: US IEA



Territoriella utsläpp av koldioxid



Ton per capita, 2022



Källa: US IEA




Territoriella utsläpp av koldioxid



Källa: US IEA




Koldioxidutsläpp per BNP resp. capita 2022



Källa: US IEA



Territoriella utsläpp av koldioxid 2022



Källa: US IEA

Publicerad 2024-04-04

Reviderad 2024-10-28

Kontakt:

info@energiforetagen.se

08-677 25 00

