

# Anbörning – råd och anvisningar

## Bilaga 4 – Kontrollplan avseende anbörning på trycksatt FV/FK-ledning

Anbörningsplats/adress: .....

Ritning: .....

Anläggningsägare: .....

Anläggningsägarens kontrollant/byggledare:

Namn: .....

Företag: .....

<b>Konstruktionskontroll</b> (fylls i av projektör)		
<b>Huvudrör:</b>		
Dimension: DN	Godstjocklek (mm):	Materialkvalitet:
Fabrikat:		Tillverkningsnr:
<b>Hållfasthetsberäkning inre tryck:</b>		
Bilaga nr:	Min. tillåtna godstjocklek:	Plattförstärkning: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
<b>Omfattning revisionskontroll:</b>		
Kontakt tagen med kontrollorgan: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ej behov		Klass enl. AFS 2017:3 <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> oklassad

<b>Konstruktionskontroll</b> (fylls i av kontrollant/byggledare)		
<b>Godstjockleksmätning av huvudrör:</b>		
Bilaga nr:	Godstjocklek (mm):	Företag:
<b>Anbörningsventil/-spärr:</b>		
Materialkvalitet:	Tillverkningsnr:	Fabrikat:
<b>Svetsring/Stos:</b>		
Materialkvalitet:	Tillverkningsnr:	Fabrikat:
<b>Anbörningsverktyg:</b>		
Tillverkare:	Typbeteckning verktyg:	Ventil-/stosbeteckning:
<b>Kontroll av ventiler för sektioneringen:</b>		
Ventiler motionerade senast datum:		Sektioneringsplan Bilaga nr:

<b>Tillverkningskontroll</b> , fylls i av kontrollant/byggledare		
<b>Entreprenör som utför svets:</b>		
Företag:	Svetsansvarig:	
Svetsarens namn:	WPS nr:	
Genomfört metodprov datum:	Svetsarprovning, giltig till datum:	
<b>Oförstörande provning:</b>		
Företag:	Bilaga nr:	Bilaga nr:
<b>In- och utvändig okulär kontroll av svets:</b>		
Företag:	Bilaga nr:	Bilaga nr:
<b>Provtryckning av svets, ventil/spärr och verktyg:</b>		
Tryck (bar):	Start klockan:	Hålltid (timmar):
<b>Entreprenör som utför anborrningen:</b>		
Företag:	Beskrivning utrustning: <input type="checkbox"/> Finns <input type="checkbox"/> Behövs ej	
<b>Anbörningsverktyg:</b>		
Tillverkarens namn:	Beteckning ventil/stos:	
	Beteckning verktyg:	
	Beteckning ventil/stos:	
"Bricka" som sågats ur huvudrör har uppvisats datum:		

Ort och datum .....