

**Brandskyddsföreningen**  
**Box 47244**  
**100 74 Stockholm**  
**Fax 08-662 35 07**

Handläggare  
Joakim Jonsson  
08-588 475 64  
joakim.jonsson@brandskyddsforeningen.se

Senaste svarsdag

**2020-10-31**

Remissbehandling av förslag till:

**Norm Termograför Elanläggning prSBF 1031:3**

Vi tillstyrker det lämnade förslaget

- Ja  
 Ja, med kommentarer  
 Nej, med motivering  
 Avstår

Kommentarer/Motiv

Energiföretagen Sverige avstyrker remissen.

Termografering är en utmärkt metod för att minska risken för varmgång och bränder i elanläggningar och det finns idag utrustning som är enkel att hantera och använda i det dagliga arbetet.

Remissförslaget lägger dock ribban för högt och ställer krav på utbildning och erfarenhet för att bli certifierad termograför som är omotiverade och riskerar därför att inte få det genomslag som önskas. Den valda nivån passar inte energibranschen eftersom termografering ofta utförs av egen personal eller entreprenörer med en annan huvudkompetens. Om remissförslaget skulle införas som grundkrav för att få genomföra termografering är risken att en stor del av dagens regelbundna kontroller inte kan utföras.

Bilagor bifogas

Svarslämnande företag/organisation	Kontaktperson
Energiföretagen Sverige	Matz Tapper
Postadress	Telefon/E-post 0709-685551/matz.tapper@energiforetagen.se
101 53 Stockholm	Datum 2020-10-30