



EBR-meddelande

Nr 8, 2024

Viktigt meddelande från Ensto

EBR vill förmedla ett viktigt meddelande från Ensto som inkommit via EBR:s nya kanal för bristande materiel. Informationen gäller felaktiga slangar i skarvar. EBR hänvisar till meddelandet från Ensto enligt nedan.

"Bristande intern kommunikation har gjort att när slangar byttes ut vid tidigare säljstopp, har inte etiketten markerats (med grön prick) att så har skett. Detta gör att vi väljer att göra om och göra rätt! Vi har valt att dra tillbaka skarvar enligt listan i det bifogade brevet med leveransdatum 2023-06 – 2024-11-08 för att säkerställa att de innehåller korrekta fältstyrningsslangar! Åtgärder har tagits internt för att detta inte ska upprepas och allt som levererats ut efter 2024-11-08 är kontrollerat och märkt med en grön prick och behöver INTE returneras för kontroll. Nybeställningar skickas som vanligt."

[Läs det hela bifogade brevet från Ensto här.](#)

Har du ytterligare frågor, eller hittar andra produktfel, vänligen kontakta produktfel@ebr.se

[Tidigare EBR-meddelanden](#)

EBR-rapporter beställer du i [webbshopen](#). Du som har [EBR Abonnement](#) får rapporterna distribuerade med posten som vanligt. Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt format, [EBR-e](#).

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.

Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår [integritetspolicy](#).



KONTAKTA OSS

Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

AVPRENUMERERA

Vill du avprenumerera på det här nyhetsbrevet? Klicka då [här](#).

FÖLJ OSS



[energiforetagen](#)



[Energiföretagen Sverige](#)



[energiforetagen](#)