

Energisystem  
Magnus Thorstensson  
08-677 26 08, 0733-92 57 61  
magnus.thorstensson@energiforetagen.se

Svenska kraftnät  
jenny.lagerquist@svk.se

## Avtal om balansansvar för el (Avtal/2628-1)

*Energiföretagen Sverige samlar och ger röst åt omkring 400 företag som producerar, distribuerar, säljer och lagrar energi. Vårt mål är att utifrån kunskap, en helhetssyn på energisystemet och i samverkan med vår omgivning, utveckla energibranschen – till nytta för alla.*

Energiföretagen Sverige (Energiföretagen) har beretts tillfälle att avge yttrande i rubricerat ärende och vill härmed lämna nedanstående synpunkter:

### Generella synpunkter

Energiföretagen anser att SvK på ett förtjänstfullt sätt presenterar föreslagna förändringar i ett separat dokument samt att förändringar även markeras i själva balansansvarsavtalet.

Energiföretagen menar att regelverket bör präglas av långsiktighet och stabilitet då återkommande förändringar är förknippade med kostnader för marknadens aktörer. Detta minskar systemets effektivitet och skapar osäkerhet i marknaden med förhöjda avtalsrisker för de befintliga aktörerna.

Vidare är det av största vikt att en prissättningsmodell tillämpas som ger styrsignaler och incitament till aktörerna att aktivt arbeta med planer och prognoser avseende produktion och förbrukning.

Energiföretagen anser det viktigt att arbetet med en nordisk harmonisering fortsätter för att säkerställa en fungerande konkurrens på den nordiska marknaden. I arbetet med en nordisk harmonisering måste även perspektivet om en nordisk slutkundsmarknad beaktas. Exempelvis måste situationer med extrem last behandlas likvärdigt i avräkningen.

I sammanhanget vill Energiföretagen också påtala vikten av en snabb publicering av priser, volymer och riktning i reglermarknaden.

### Allmänna synpunkter på avtalet

Energiföretagen ser det som positivt med ett stärkt samarbete mellan de nordiska systemoperatörerna. Dock uppfattar föreningens medlemmar att införandet av det nya planeringssystemet Fifty lägger en oproportionell börda för anpassning på de svenska aktörerna, speciellt avseende produktionsförflyttningar.

Energiföretagens medlemmar påpekar att det råder stor osäkerhet om de föreslagna reglerna om produktionsförflyttningar. Företagen lyfter fram att det dels innebär orimliga krav givet den tillgängliga tiden, dels avsaknad av kompensation för förluster i verkningsgrad. Det har också framförts att kravet på leverans av bindande plan för reglerobjekt 45 minuter före första påverkade timme skulle medföra att anläggningar inte är tillgängliga för intradagmarknaden under en timme.

Föreningen menar att konsekvenserna av förslagen rörande produktionsförflyttningar inte är tillräckligt klarlagda och därför behöver utredas vidare.

I sammanhanget menar föreningen också att särreglerna för produktionsförändringar över 200 MW mellan två efterföljande timmar inte överensstämmer med att balansansvarsavtalets regler ska vara objektiva och icke diskriminerande och säkerställa att alla balansansvariga behandlas lika.

Energiföretagen menar att i avvaktan på införandet av 15-minuters avräkning, bör hanteringen av produktionsförflyttningar återgå till den som tillämpades före år 2013 där behovet av korrigeringar runt timskarvar initierades av balanstjänsten.

Energiföretagen välkomnar den harmonisering som sker i och med den gemensamma nordiska balansavräkningen. Systemet måste skapa förutsättningar för balansansvariga att bidra till en god frekvenskvalitet framåt. I detta är det centralt att aktörerna har tillgång till rätt data under driftskedet och det bör säkerställas att så sker även fortsättningsvis. I det föreslagna balansansvarsavtalet finns dock ett antal förändringar som skapar oro hos aktörerna. (Se detaljerade kommentarer nedan.) Det är viktigt att säkerställa att harmoniseringen inte leder till en försämring för aktörerna.

## Specifika synpunkter på avtalet

### Bilaga 1 Definitioner: Förbrukningsbalanskraft och Bindande plan

Definitionen för Förbrukningsbalanskraft och Bindande plan för förbrukning har justerats så att vara eSett Oy är den part som beräknar den Balansansvariges Bindande plan för förbrukning. Energiföretagen menar att det tydligt borde framgå att eSett Oy ansvarar för att den bindande förbrukningsplanen görs tillgänglig inför varje drifttimme.

### Bilaga 2, 2.4.2 Svenska kraftnäts rapportering till Balansansvarig

Rapportering av Över- och Underbalanspriser föreslås att inte längre ske från Svenska kraftnät utan fortsättningsvis av eSett Oy. Energiföretagen menar att det tydligt bör framgå att priserna kommer att finnas tillgängliga åtminstone lika tidigt som idag. Om inte det är möjligt vill vi att Svenska kraftnät fortsätter att tillhandahålla värdena.

Krav på rapportering av diverse information från Svenska kraftnät till Balansansvarig rörande Handel mellan Balansansvariga (exklusive Elbörsen) har tagits bort från avtalet. Likaså återrapportering av Bindande plan för förbrukning. Vid differenser mellan parter menar Energiföretagen att differensserier skickas från eSett Oy inför varje drifttimme. I annat fall vill vi att Svenska kraftnät fortsätter att tillhandahålla värdena.

Energiföretagen förespråkar kontinuerlig återrapportering av inskickade reglerobjektsplaner, detta för att hinna åtgärda eventuella differenser.

Rapportering av kontrollinformation om Handel med Elbörsen har strukits ur avtalet då informationen inte längre kommer att användas av Svenska kraftnät och därmed inte heller skickas till Svenska kraftnät från Elbörsen. Informationen kommer att finnas tillgänglig hos eSett Oy. Energiföretagen menar att det tydligt ska framgå att kontrollinformationen om handel kommer att finnas tillgänglig från eSett Oy inför varje drifttimme.

### 5.3.1 Regler för budgivning (mFRR)

Energiföretagen menar att bud med felaktig prissättning inte ska avvisas utan även fortsättningsvis justeras till referenspriset. Nuvarande hantering medför större budvolymerna från aktörerna.

### 5.5.1 Onormal frekvens

Avslutande meningen bör justeras i enlighet med:

”...på eget initiativ genomföra produktionsförändringar i sådan riktning som skulle öka frekvensavvikelsen.”

### 6.8.2 Bortkopplingspris vid Kritisk effektbrist

Energiföretagen välkomnar justeringen av Bortkopplingspriset.

Föreningen vill dock påpeka vikten av att nivån stämmer överens med vad som gäller i angränsande länder och uppmanar till fortsatt harmonisering.



Pernilla Winnhed

VD, Energiföretagen Sverige