

Bilaga 6:2 Intyg om tillverkningskontroll i egen regi avseende tillverkning, installation och provning gällande markförlagd rörledning

Typ av anordning: Markförlagd rörledning för fjärrvärmedistribution.
Ledningen ingår i ett system för en högsta drifttemperatur 120 °C.

Anläggningsägare:

Identifikationsbeteckning:

enligt ritningsförteckning på konstruktionskontrollintyg.

Anläggningsuppgifter:

Tryck, bar(e)		Material	
Temperatur, °C		Projektklass	

Kontrollomfattning för oförstörande provning: Enligt SS-EN 13941-2:2019 tabell 5.

Kontroller:	Utan anm.	Anmärkning, avvikelserapport
Uppfyllande av krav enligt SS-EN ISO 3834-3		
Kontroll av svetsdatablad (WPS)		
Kontroll av svetsarprovningar (personcertifieringar)		
Kontroll av materialkvalitet P235GH		
Kontroll av rör enligt SS-EN 253		
Kontroll av rördelar enligt SS-EN 448		
Kontroll av utförande enligt ritningar		
Förläggning i mark enligt D:211		
Oförstörande provning enligt ritning		
Protokoll från tryckkontroll Omfattar tryckprovning (22,9 bar) inklusive täthetskontroll		
Visuell kontroll av svetsfogar		
Kontroll av ventiler (CE-märkning, placering)		
Kontroll av ställdon (AFS 2008:3, ELSÄK-FS)		

Anmärkningar/Kompletterande uppgifter:

Resultat:

☐

Uppfyller ställda krav

☐

Uppfyller **EJ** ställda krav

.....