

Lokal instruktion reglerar användandet av elsamordningsledare. Elsäkerhetsledare och elsamordningsledare ska samverka.

6.7. Eldriftledare

En eldriftledare är en person som planerar och ansvarar för den elektriska anläggningen vid normal drift, arbete och störning.

Eldriftledaren ska bland annat ha information om vem/vilka som tillträder och lämnar driftrum.

6.8. Arbetare

En arbetare är en person, oberoende av tjänsteställning, som under ledning av en elsäkerhetsledare deltar i arbete på en arbetsplats.

Arbetare ska:

- ▶ Medverka vid riskhantering för utförande (Risk-U)
- ▶ Förvissa sig om vem som är elsäkerhetsledare på arbetsplatsen
- ▶ Inte påbörja arbetet förrän besked har erhållits av elsäkerhetsledaren
- ▶ Följa givna instruktioner och anvisningar
- ▶ Använda skyddsanordningar, personlig skyddsutrustning och iaktta den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall
- ▶ Begära förtydligande av elsäkerhetsledaren vid oklarhet
- ▶ Medverka i arbetet och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö
- ▶ Avbryta arbetet vid omedelbar fara
- ▶ Avsluta arbetet när elsäkerhetsledaren informerat om det